



## POWIAT BIESZCZADZKI

---

Ustrzyki Dolne, dnia 25 Października 2016 r.

BOŚ.272.1.5.2016

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj” Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne (Zamawiający) stosownie do art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 5:

Jakie są ilości następującego wyposażenia Sali gimnastycznej:

- atlas 8 stanowiskowy typu Olimp duży stos
- hantle z zaciskami
- ławeczka skośna
- szafki ubraniowe metalowe, zamykane

*Odpowiedź:*

Zamówienie obejmuje następujące ilości wyposażenia Sali gimnastycznej:

- atlas 8 stanowiskowy typu Olimp duży stos - 1 szt.
- hantle z zaciskami - 10 szt.
- ławeczka skośna - 2 szt.
- szafki ubraniowe metalowe, zamykane – 16 szt.

Pytanie 6:

Czy pod powierzchnię poliuretanową na boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki i bieżnię należy ułożyć warstwę stabilizującą ET grubości minimum 30 mm?

*Odpowiedź:*

Tak, pod powierzchnię poliuretanową na boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki i bieżnię należy ułożyć warstwę stabilizującą ET grubości minimum 30 mm.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuszcza użycie do ułożenia wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowej granulat EPDM nie pochodzący z produkcji pierwotnej?

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie dopuszcza użycia do ułożenia wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowej granulatu EPDM nie pochodzącego z produkcji pierwotnej?