PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Hetmańskiego 4

WZ.5595.196.2018

Rzeszów, 24 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) oraz art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szpitala zlokalizowanego na działce nr ewid. 1249 przy ul. 29 Listopada w Ustrzykach Dolnych" opracowanej w sierpniu 2018 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – Panią Helenę Krzych oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Lucjana Gładysza obejmującej następujące wskazania:

- wyposażenie budynku w instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- zamknięcie klatek schodowych drzwiami klasy EI30 S odporności ogniowej oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu,
- dokonanie podziału budynku na sześć stref pożarowych,
- zapewnienie ewakuacji osób do sąsiedniej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji budynku,
- wyposażenie obiektu w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym,
- wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

w związku z:

- nie zachowaniem minimalnych szerokości biegów w ewakuacyjnej klatce schodowej zlokalizowanej przy osi nr 1, która wynosi 129cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia MI szerokość ta powinna wynosić co najmniej 140cm,
- nie zachowaniem wymaganej wysokości stopni w ewakuacyjnej klatce schodowej zlokalizowanej przy osi nr 1, która wynosi 16cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia MI wysokość ta nie powinna przekraczać 15cm,
- nie zapewnieniem minimalnej szerokości drzwi prowadzących z ewakuacyjnej klatki schodowej przy osi nr 1 na zewnątrz budynku, która wynosi 100cm, przy wymaganej §239 ust.4 ww. rozporządzenia MI co najmniej 140cm,
- nie zachowaniem minimalnych szerokości biegów i spoczników w ewakuacyjnej klatce schodowej zlokalizowanej przy osi nr 18, która wynosi odpowiednio 121cm i 116cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia MI szerokości te powinny wynosić co najmniej 140cm dla biegów i 150cm dla spoczników,
- nie zapewnieniem minimalnej szerokości drzwi prowadzących z ewakuacyjnej klatki schodowej przy osi nr 18 na zewnątrz budynku, która wynosi 120cm, przy wymaganej §239 ust.4 ww. rozporządzenia MI co najmniej 140cm,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych na działce nr ewid. 1249 przy ul. 29 Listopada w Ustrzykach Dolnych" tzn. w sposób inny niż podano w §68 ust.1 i §239 ust.4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Powiat Bieszczadzki zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych dot. spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ww. budynku w sposób inny, niż określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej „ekspertyzy" wynika, że w rozpatrywanym obiekcie przeprowadzona zostanie rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń na potrzeby szpitalne. Obiekt jest budynkiem średniowysokim. Zaliczony został do kategorii ZLII i ZLIII zagrożenia ludzi i spełnia wymagania klasy „B" odporności pożarowej.

Jak wskazano w „ekspertyzie", z uwagi na istniejące uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane obiektu nie ma możliwości spełnienia wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i dlatego zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych. Mając na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iż pomimo występowania ww. nieprawidłowości nie nastąpi pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym zapewnione zostaną warunki do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób. Stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- obiekt wyposażono w instalację sygnalizacji pożaru, co zapewni natychmiastowe wykrycie pożaru, zaalarmowanie personelu oraz podjęcie szybkiej ewakuacji osób z budynku,
- przepustowość istniejących dróg ewakuacyjnych zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji znacznie większej ilości osób niż faktycznie przebywać będzie na poszczególnych kondygnacjach budynku,
- z większości pomieszczeń zapewniono możliwość ewakuacji osób w dwóch kierunkach,
- zachowane zostały dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych,
- w budynku nie przewiduje się pomieszczeń dla ponad 30 osób,
- dla obiektu zapewniono drogę pożarową oraz zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Podchorążych 38 wniesione za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zał.1: Ekspertyza techniczna.

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Andrzej BABIEC

Otrzymują:
1) Powiat Bieszczadzki
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
2) KP PSP Ustrzyki Dolne
3) aa.