

IZP. 272.5.2022

PYTANIA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy:

Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji.

Część. 1.

Modernizacja infrastruktury piętra I oraz piętra V w szpitalu w Ustrzykach Dolnych.

Część. 2.

Dostawa wyposażenia dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Zamawiający, Powiat Bieszczadzki, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

l. p	Pytanie	Odpowiedź
1	Po zapoznaniu z zamieszczoną dokumentacją prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej oraz parametrów dla nowoprojektowanej stacji transformatorowej	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją
2	Czy Zamawiający dopuści sterylizator o komorze prostopadłościowej?	Tak
3	Czy Zamawiający wymaga aby sterylizator posiadał po obu stronach Kolorowy wyświetlacz dotykowy zapewniający pełną obsługę urządzenia bez dodatkowych klawiszy ?	Tak
4	Czy Zamawiający wymaga aby sterylizator był urządzeniem mobilnym na kółkach?	Nie
5	Czy Zamawiający dopuści sterylizator o długości komory 136cm i objętości 205L ? Jest to niewielkie odchylenie od wymagań Zamawiającego, nie wpływające negatywnie na pracę urządzenia oraz jego wymiary.	Tak
6	Czy Zamawiający wymaga aby drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku wózków wsadowych były wyposażone w ergonomiczny uchwyt zlokalizowany na całej szerokości drzwi oraz aby były w pełni przeszklone, wykonane z wytrzymałego szkła HST, w pełni izolowane w celu uniknięcia strat ciepła?	Tak
7	Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w pompę obiegową o wydajności min. 350 l/min i mocy nie przekraczającej 800 W? Duża wydajność pompy przy zachowaniu niewygórowanej mocy zapewnia utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody podczas procesu mycia, co pozwala na dokładne mycie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni narzędzi.	Tak

8	Czy Zamawiający wymaga aby myjnia wyposażona była w agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia do min. 130oC wyposażony w podwójny system filtracji powietrza, tj. filtra wstępny oraz filtr absolutny HEPA klasy min. H14?	Tak
9	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia monitorującego poziom napełnienia i dozowania (przepływu) środków chemicznych, które nastawiane jest bezpośrednio z panelu sterującego urządzenia i wyrażone w promilach/procentach?	Tak
10	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjni nie pobierającej więcej niż 20 l wody w jednej fazie programu?	Tak
11	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość przechowywania min. 3 środków chemicznych w kanistrach 5 l w wysuwanej szufladzie zlokalizowanej poniżej komory myjni?	Tak
12	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjni z minimum 2 przyłączami wodnymi zlokalizowanymi z boku komory mycia w celu równomiernej dystrybucji wody i powietrza w ramiona natryskowe lub dysze natryskowe wózka wsadowego?	Tak
13	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego min. potrójny system filtracji wody w komorze mycia z filtrami siatkowymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej min. AISI 316L?	Tak
14	Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie umożliwiała płynne programowanie czasu mycia w zakresie 0 – 30 min?	Tak
15	Czy Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała maksymalne wymiary zewnętrzne 680 x 480 x 360 mm (DxSxW)?	Tak
16	Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zaworem do spustu wody o średnicy ½ cala?	Tak
17	Czy Zamawiający wymaga aby pistolety wyposażone były w antypoślizgowy uchwyt silikonowy?	Tak
18	Czy Zamawiający wymaga aby pistolety wyposażone były we wzmocnione węże proste o długości 1,5mb i przyłącze ½ cala?	Tak
19	Czy Zamawiający wymaga aby zestawy końcówek zawierały listwę mocującą?	Tak
20	Czy Zamawiający wymaga aby meble wykonane były z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej?	Tak
21	Czy Zamawiający dopuści wykonanie Szafek ze zlewem do mycia narzędzi w postaci podzielonego mebla na 2 części o wymiarach 600x900x850, w jednej części zlew umieszczony po lewej stronie , wewnątrz 2 półki oraz drzwiczki otwierane na zewnątrz?	Tak
22	Czy zamawiający wymaga aby stolik o wymiarach 700x600x500 posiadał wzmocniony blat?	Tak
23	Czy Zamawiający przewiduje montaż kompresora sprężonego powietrza na potrzeby pracy urządzeń w Centralnej Sterylizatorni oraz pistoletów sprężonego powietrza w ramach zamówienia? W dokumentacji postępowania nie znaleźliśmy takiego zapisu a według Naszej oceny po Wizji Lokalnej posiadany przez Zamawiającego kompresor ma niską wydajność i przy rozbudowie Centralnej Sterylizatorni będzie nie wystarczający.	Zamawiający wymaga wymiany kompresora.

24	<p>Czy Zamawiający wydzieli urządzenia z pkt. VII Agregat i pkt. VIII Stacja Transformatorowa i utworzy dwa następujące pakiety:</p> <p>1. Sterylizator przelotowy wraz z wyposażeniem, myjnia dezynfektor do narzędzi, myjnia ultradźwiękowa, zgrzewarka rotacyjna z wbudowaną drukarką jednowierszową, pistolet do mycia lub suszenia z zestawem końcówek, meble wykonane ze stali nierdzewnej</p> <p>2. Agregat i Stacja Transformatorowa ?</p> <p>Wydzielenie części urządzeń pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert firm branżowych.</p>	Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian
25	<p>Jaki dokładnie Zamawiający przewiduje termin dostawy urządzeń od dnia podpisania umowy?</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie terminu dostawy ponieważ jednoznacznie nie wynika z żadnego zapisu postępowania.</p>	Dostawa w terminie zgodnie z zapisami SWZ
26	<p>Czy Zamawiający zamierza przenieść istniejącą Stację Wody o jedno piętro poniżej i ją rozbudować aby jej wydajność była wystarczająca do sprzętu który Zamawiający zamierza zakupić jak wynika z Wizji Lokalnej?</p> <p>Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi TAK to czy prace i koszty związane z przeniesieniem i modernizacją są po stronie Wykonawcy (dostawcy urządzeń)?</p>	<p>Zamawiający przewiduje takie przeniesienia</p> <p>Prace i koszty związane z przeniesieniem i modernizacją są po stronie Wykonawcy (dostawcy urządzeń)</p>
27	<p>Czy Wykonawca w ramach dostawy sprzętu jest zobligowany do przeniesienia i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody jak wynika z Wizji Lokalnej?</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie ponieważ nie znaleźliśmy takiego zapisu w dokumentach postępowania.</p>	<p>Zamawiający przewiduje takie przeniesienia</p> <p>Prace i koszty związane z przeniesieniem i modernizacją są po stronie Wykonawcy (dostawcy urządzeń)</p>
28	<p>Czy w ramach dostawy sprzętu Wykonawca jest zobligowany do wykonania zabudowy myjni oraz sterylizatorów w ścianie z blachy nierdzewnej jak wynika z Wizji Lokalnej?</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie ponieważ nie znaleźliśmy takiego zapisu w dokumentach postępowania.</p>	Tak
29	<p>Czy w ramach dostawy sprzętu Wykonawca jest zobligowany do przeniesienia istniejącego sterylizatora w miejsce instalacji wskazane przez Zamawiającego jak wynika z Wizji Lokalnej?</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie ponieważ nie znaleźliśmy takiego zapisu w dokumentach postępowania.</p>	Tak
30	<p>Czy i ewentualnie w jakim terminie Zamawiający planuje prace budowlane w Centralnej Sterylizatorni?</p> <p>Jak wynika wizji lokalnej planowana jest modernizacja Centralnej Sterylizatorni a więc prosimy o doprecyzowanie czy dostawa sprzętu ma mieć miejsce przed pracami budowlanymi czy po</p>	Dostawa i montaż sprzętu po wykonaniu robót budowlanych

	pracach budowlanych? Jeżeli po pracach budowlanych to w jakim terminie Zamawiający planuje ich zakończenie?	
31	Czy Zamawiający podzieli zał. nr 2.2 do SWZ na 2 części: 1. Pkt 1-6 2. Pkt 7-8? Podział pakietu umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych większej ilości firm branżowych.	Nie
32	Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat realizował usługi przeglądów i napraw sprzętu medycznego o wartości min.: 600 000,00zł brutto?	Zmawiający pozostawia zapisy zgodnie z obowiązującym SWZ
33	Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże na podstawie wystawionych faktur i potwierdzeń płatności za te faktury (świadczące o należyтым wykonaniu usługi), że w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługi serwisowe sprzętu medycznego o wartości faktur min.: 200 000,00 zł brutto?	Zmawiający pozostawia zapisy zgodnie z obowiązującym SWZ
34	Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat została wykonana co najmniej 1 dostawa sprzętu medycznego o wartości min.: 200 000,00 zł brutto przez inny podmiot, zarządzany przez Wykonawcę? Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające dostawę, potwierdzające zarządzanie innym podmiotem na którego realizację chce się powołać oraz dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi.	Zmawiający pozostawia zapisy zgodnie z obowiązującym SWZ
35	Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat została wykonana co najmniej 1 dostawa sprzętu medycznego o wartości min.: 200 000,00 zł brutto przez inny podmiot, zarządzany przez Wykonawcę? Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające dostawę, potwierdzające zarządzanie innym podmiotem na którego realizację chce się powołać oraz dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi.	Zmawiający pozostawia zapisy zgodnie z obowiązującym SWZ
36	Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże na podstawie wystawionych faktur i potwierdzeń płatności za te faktury (świadczące o należyтым wykonaniu usługi), że w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługi serwisowe sprzętu medycznego o wartości faktur min.: 200 000,00 zł brutto?	Zmawiający pozostawia zapisy zgodnie z obowiązującym SWZ
37	Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją
38	Zapis w przedmiarze robót "zgodnie z PW", świadczy o tym, że zamawiający posiada Projekt Wykonawczy. Prosimy o udostępnienie Projektu Wykonawczego, schematów rozdzielnic obiektowych oraz dokumentów niezbędnych do opracowania oferty.	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją

	Zgodnie z § 2 pkt 1) Umowy, informujemy że dokumentacja projektowa jest niezupełna. Zgodnie z Dz.U. 2021 poz. 2454, §4.1 i §5.2 Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia projektów wykonawczych.																																																	
39	Prosimy o udostępnienie schematów istniejącej tablicy rozdzielczej przeznaczonej do demontażu	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją																																																
40	Proszę o podanie wysokości poszczególnych kondygnacji (zamieszczenie przekroju budynku).	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją																																																
41	Proszę o informację, czy należy skuć wszystkie tynki na ścianach, jeśli tak to ilości tynków określone w zał. 1.2 do SWZ są za małe. Ponadto nie zostały uwzględnione tynki na nowych ścianach i zamurowaniach. Wg naszych wyliczeń powinno być ok.4500m2 tynków ścian (łącznie z tynkami na nowych ścianach. Ta ilość dotyczy również gruntowania i malowania ścian.	Należy wycenić 4500m2 tynków ścian																																																
42	<p>W zał.1.9 do SWZ – zestawienie stolarki, nie uwzględniono wszystkich drzwi oznaczonych na rzutach.</p> <p>Wg naszych wyliczeń powinno być:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>wymiary</th> <th>1p</th> <th>5p</th> <th>razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>140x200</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>120x200</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>120x200</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>100x200</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>90x200</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>80x200 2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70x200 1</td> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60x200 4</td> <td>1</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>przesuwne (pom 20)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>47</td> <td>37</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table> <p>Proszę o potwierdzenie, że takie ilości należy uwzględnić w ofercie. Proszę również o informację jakie drzwi należy przyjąć (aluminiowe?) oraz czy mają być pełne czy przeszklone, w których drzwiach zastosować samozamykacze itp.</p>	wymiary	1p	5p	razem	140x200	1	1	2	120x200	12	16	28	120x200	1		1	100x200	23	10	33	90x200	1		1	80x200 2	3	5		70x200 1	6	7		60x200 4	1	5		przesuwne (pom 20)					2		2		47	37	84	<p>Zestawienie stolarki okiennej było jedynie poglądowe. Jeśli Wykonawca podczas wizji lokalnej uzna, że liczba drzwi do wymiany jest inna niż zestawiona, należy wycenić taką zmianę.</p> <p>Drzwi aluminiowe Bez samozamykaczy Drzwi pełne</p>
wymiary	1p	5p	razem																																															
140x200	1	1	2																																															
120x200	12	16	28																																															
120x200	1		1																																															
100x200	23	10	33																																															
90x200	1		1																																															
80x200 2	3	5																																																
70x200 1	6	7																																																
60x200 4	1	5																																																
przesuwne (pom 20)																																																		
	2		2																																															
	47	37	84																																															
43	Proszę o potwierdzenie, że drzwi na klatki schodowe nie podlegają wymianie.	Nie																																																
44	Proszę o potwierdzenie, że sufity podwieszane kasetonowe należy zastosować tylko na remontowanych częściach I i V piętra.	Zamawiający potwierdza że sufity podwieszane kasetonowe należy zastosować tylko na remontowanych częściach I i V piętra.																																																
45	Proszę o informację, czy należy wymieniać oprawy oświetleniowe na nowe przystosowane do montażu w sufitach podwieszanych, czy istniejące oprawy można zamontować w sufitach podwieszanych.	Należy zachować istniejące oprawy oświetleniowe. Oprawy można zamontować w sufitach podwieszanych.																																																
46	W zał. 1.5 do SWZ zamieszczono przedmiar robót dotyczący wyremontowanego oddziału geriatrycznego. Proszę o informację czy instalacja elektryczna na piętrach w niniejszym przetargu	Instalacja elektryczna na piętrach w tym zadaniu ma być wykonana analogicznie.																																																

	ma być wykonana analogicznie (jak w załączonym przedmiarze). Proszę o załączenie PW instalacji przyzywowej (pkt.33 przedmiaru)	Zamawiający nie dysponuje PW instalacji przyzywowej
47	Proszę o potwierdzenie, że biały montaż i armatura wypływowa ma być zamontowana tylko w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych.	Biały montaż i armatura wypływowa ma być zamontowana tylko w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych.
48	Prosimy o wskazanie terminu dostawy agregatu prądotwórczego i stacji TRAF0 o których mowa w zał.2.1 (specyfikacja wyposażenia) do SWZ.	Termin dostaw 4 miesiące od podpisania umowy
49	Prosimy o udostępnienie projektu instalacji elektrycznych.	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją
50	Prosimy o udostępnienie schematów istniejącej tablicy rozdzielczej przeznaczonej do demontażu.	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją
51	Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej.	Zamawiający udostępnił dokumentację, którą dysponuje.
52	Czy zamawiający ma zamiar odpowiadać na pytania dotyczące postępowania?	Zamawiający udziela odpowiedzi w dniu 14.10.2022