



PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ C.O. NA PIĘTRZE NALEŻY
PODŁĄCZYĆ SIĘ DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. W PARTERZE BUDYNKU

OZNACZENIA

—

woda zimna

- - -

woda ciepła

900/520/1825

grzejnik konwektorowy c.o.
wys.900 dł.520 moc 1825W

C0

projektowany pion C0

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO NA BIESZCZADZKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY 38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.BEŁSKA 22, DZ. NR 2792, OBRĘB USTRZYKI DOLNE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Alfred Matuszek uprawnienia do projektowania nr 318/68 w specjalności sieci i instalacje sanitarne bez ograniczeń	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	inż. Stefan Augustyn uprawnienia do projektowania nr Kn-178/72 w specjalności sieci i instalacje sanitarne bez ograniczeń		
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA C.O.	BRANŻA:	SANITARNA
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI ATRIUM ARCHITEKCI 47-100 Strzelce Op. ul. Osiedle 15 NIP 691-217-21-42, REGON 160305400 tel. 668 393 554			