



UWAGA

1. Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 30x4 mm wokół budynku
2. Metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
3. W przypadku montażu anteny telewizyjnej należy objąć ją ochronną odgromową zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 62305.
4. Zwody pionowe wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø 8 mm. Przewody odprowadzające na elewacji budynku zamocować na wspornikach ściennych. Przewody odprowadzające z uziomem otokowym wykonać za pomocą złącza kontrolno-pomiarowego osadzonego w ścianie na wys. 1,5 m od ziemi i zabezpieczyć katownikiem ocynkowanym.
5. Całość prac należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 62305.

OZNACZENIA	
●	połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie
ZK	złącze kontrolne instalacji uziemienia
—	drut stalowy ocynkowany Ø 8mm
↗	iglica kominowa Ø 10mm – 950 mm wys.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO NA BIESZCZADZKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY 38-700 USTRZYKI DOLNE, UL. BIELSKA 22, DZ. NR 2792, OBR. USTRZYKI DOLNE	
	PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Hudala uprawnienia do projektowania nr OPI 0699/PWCE/11 w specjalności sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń
	SPRAWDZĄCY:	mgr inż. Herbert Szneider uprawnienia do projektowania nr 139 993/Op w specjalności sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń
Tytuł rysunku:		BRANŻA:
INSTALACJA ODGROMOWA		ELEKTRYCZNA
NR RYS.:	DATA:	
	29.12.2015r	
	SKALA:	
1:100		
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI ATRIUM ARCHITEKCI 47-100 Strzelce Op., ul. Osiedle 15 NIP 691-217-21-42 REGON 160305400 tel. 668 393 554		